

## Rapport Nr 23441919

Uppdragsgivare

Orust kommun

VA-Drift VV

473 80 HENÅN

Avser

## Dricksvattenkontroll

## Dricksvatten för allmän förbrukning

Anläggning : TS Slussen  
 Provplats : Slussen, Tryckstegring  
 Analysomfattning : Mikrobiologisk

## Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2023-10-31	Ankomstdatum	: 2023-10-31
Provtagningsstidpunkt	: 1115	Ankomsttidpunkt	: 2240
Temperatur vid provtagning	: 8.5 °C	Temperatur vid ankomst	: 2 °C
Provets märkning	: -	Ansättningsdatum	: 2023-10-31
Provtagare	: Ingvar Olsson		
VV=0 Anv=1 Nät=2	: 0		
Desinfektion Nej=0 Ja=1	: 0		
Avhärdning Nej=0 Ja=1	: 0		
Fakturareferens	: Z115242		

## Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 14189:2016	Pres Clostridium perfringens	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	8		cfu/ml
SS-EN ISO 6222-1 mod	Långsamväxande bakterier 7 d	60		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35°C	< 1		cfu/100ml
SS-EN ISO 7899-2	Intestinala Enterokocker	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor  $k = 2$ . Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

## Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.

Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.

Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.

För mer information, se [www.sgs.com/analytics-se](http://www.sgs.com/analytics-se)

Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1/AC:2008 (enligt Kontrollwiki SLV).

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Linköping 2023-11-08

Rapporten har granskats och godkänts av

Anna-Maria Andersson  
Analysansvarig

Kontrollnr 8079 6753 5169 8007

Kopia sänds till

Ingvar.Olsson@orust.se

miljobygge@orust.se

julia.benkander@orust.se

kim.lundell@orust.se