




Råd och anvisningar nr 103		
Beslutad:	Diariernr:	
2022-xx-xx	RTJ-2022.xxxxxx	
 Brandskydd vid tillfälliga evenemang med bodar utomhus t.ex. valstugor		

Syfte

Syftet med detta förtydligande är att förse polisens tillståndsenhet med underlag för beslut vid förenklad tillståndshantering utan att remittera räddningstjänsten. Det är även ett stöd för handläggare inom Orust kommun vid liknande ärenden.

Vidare har valstugor återkommande varit objekt för anlagda bränder. Det är därför av särskild vikt att de placeras på ett sådant sätt att konsekvenserna vid brand minimeras.

Inledning

De grundläggande brandskyddskraven när det gäller byggnaders placering och utformning regleras normalt i Plan- och Bygglagen och därtill kopplade föreskrifter. I bygglovsprocessen säkerställs då brandskyddet. Byggnader och tält (max 15 kvm och max 3 m nockhöjd) som placeras tillfälligt (mindre än 3 månader) är befriade från bygglovsplikt inom allmän plats där kommunen är markägare. Den formella prövningen av byggnadens utformning och placering ur ett brandriskperspektiv ska då istället ske via ordningslagens tillståndsprövning.

I tillståndsprövningen bör tillståndsmyndigheten förvissa sig om att tillståndshavaren iakttar den försiktighet och vidtar de åtgärder som kan behövas för att minimera risken för brand och allvarliga konsekvenser till följd av brand.

Lagen om skydd mot olyckor(2003:778) 2kap 2§, ställer krav på att ägare eller nyttjanderättshavare skall vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det är framförallt följande två faktorer som behöver beaktas:

- ▶ Byggnaden får inte blockera framkomligheten för räddningstjänsten
- ▶ En brand i byggnaden får inte snabbt spridas till närliggande byggnader

Detta kan säkerställas genom att den sökande, t.ex. med en skiss med måttangivelser, lämnaruppgifter om byggnadens placering inklusive avstånd samt hur ordnings- och säkerhetsarbetet är organiserat i övrigt. Det kan också ske genom att förena tillståndet med villkor. Det är viktigt att påpeka att det är tillståndsmyndigheten som anger villkoren samt, i den mån det behövs, kontrollerar att villkoren följs.

Generella villkor

För att minimera risken för brand och spridning av brand samt säkerställa räddningstjänstens framkomlighet vid räddningsinsats anser Orust Räddningstjänst att följande villkor bör uppfyllas vid etablering av bodar på allmänna platser.



Råd och anvisningar nr 103

Beslutad:	Diariernr:	
2022-xx-xx	RTJ-2022.xxxxxx	



Brandskydd vid tillfälliga evenemang med bodar utomhus t.ex. valstugor

Bodar placeras så att de:

- ▶ Inte blockerar brandposter eller utrymningsvägar
- ▶ Inte blockerar möjligheten för utryckningsfordons framkomlighet till omkringliggande fastigheter
- ▶ Är placerade minst 2,5 meter ifrån varandra.
- ▶ Håller ett minsta avstånd på 5 m till närmaste fasad med fönster eller fasad i brännbart material
- ▶ Håller ett minsta avstånd på 3 m från utstickande byggnadsdelar, såsom skärmtak eller liknande.

Bodar kan placeras med kortare avstånd än ovan angivna om de utförs med obrännbar fasad mot närliggande byggnad och obrännbart tak.

Brandfarlig vara

Om mer än 2 liter gasol ska förvaras i en bod som allmänheten har tillträde till så måste tillstånd för detta sökas (ny föreskrift sedan 1 okt 2013). Ansökan görs hos Orust kommun Räddningstjänsten blankett finns på hemsidan www.orust.se

Aktiviteterna får ej påverka den utrymningsstrategi som föreligger inom respektive centrumanläggning.

